



THISTED KOMMUNE

Forskrift for benzin- og olieudskillere

Forskrift for benzin- og olieudskillere

Denne forskrift er til dig, som har eller skal etablere et olieudskilleranlæg. En forskrift er et regelsæt, som skal sikre at etablering, drift og vedligehold af olieudskillere sker miljømæssigt forsvarligt. Reglerne skal forebygge og minimere miljøbelastningen fra olieholdigt spildevand på kloaksystemet og omgivelserne.

Forskriften beskriver de krav, kommunen stiller til etablering, drift og vedligehold af olieudskillere.

Hvis uheldet er ude

I tilfælde af større spild eller uheld, hvor der er risiko for, at der er udledt olie eller benzin til afløbssystemet, vandmiljøet eller jorden, skal du hurtigst muligt forsøge at afværge situationen:

- Forsøg at standse forureningen og/eller dens spredning
- Straks kontakt **alarmcentralen på tlf.: 112.**
- Ved afledning til offentlig kloak skal Thy Forsyning A/S straks orienteres **på døgnvagt tlf.: 88 91 77 88.**

Lovgrundlag

Forskriften er udarbejdet af Thisted Kommune med hjemmel i § 20 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr. 844 af 23. juni 2017).

Formål

Formålet med forskriften er at sikre en miljømæssig forsvarlig indretning og drift af olieudskilleranlæg i Thisted kommune, så benzin- og olieholdigt spildevand renses tilstrækkeligt inden afledning til det offentlige kloaksystem, udledning til vandmiljøet eller nedsivning i jorden.

Gyldighedsområde

Forskriften gælder for alle olieudskilleranlæg og for alle, der afleder væsentlige mængder benzin- og olieholdigt spildevand i Thisted kommune, herunder virksomheder, landbrug, foreninger og institutioner.

Forskriften gælder ikke for de virksomheder, landbrug, institutioner eller foreninger der er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomhed, tilslutningstilladelser, krav om tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugsloven eller af andre bestemmelser om olieudskillere eller benzin- og olieholdigt spildevand med hjemmel i lovgivningen. Hvis virksomheder er omfattet af andre bestemmelser vedrørende olieudskillere eller benzin- og olieholdigt spildevand, er det disse bestemmelser, som er gældende.

Forskriften gælder ikke for salgspladser på benzin- og dieselsalgsanlæg, som er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

Definitioner

§ 1. I denne forskrift forstås ved:

- 1) Olieudskilleranlæg: Rørledninger fra afløb, sandfang før udskiller, olieudskiller samt prøvetagningsbrønd.
- 2) Olieudskillere: Benzin- og olieudskillere.
- 3) Olieholdigt spildevand: Spildevand der indeholder mineralsk eller syntetisk olie.
- 4) Affald fra olieudskilleranlæg: Olie, benzin, forurennet vand samt sand og andet bundfældeligt materiale, som opstår ved tømning af olieudskilleranlæg. Affaldet betragtes som farligt affald.

Generelle bestemmelser

§ 2. Olieholdigt spildevand skal som udgangspunkt afledes til spildevandskloak. Regnvand der kan indeholde olieprodukter kan afledes til regnvandskloak eller nedsivning via olieudskilleranlæg efter accept/tilladelse fra Thisted Kommune.

Krav til etablering og indretning af olieudskilleranlæg

§ 3. Thisted Kommune afgør, hvor der skal etableres olieudskilleranlæg.

Olieudskillere skal anvendes på afløb fra steder, hvor der er olieholdigt spildevand, eller hvor der er risiko for oliespild. Der skal normalt etableres udskiller på afløb fra:

- Påfyldningspladser for olie, benzin eller diesel.
- Værksteder for biler og landbrugsmaskiner m.v.
- Større garageanlæg.
- Vaskepladser for biler og maskiner.
- Værksteder for undervognsbehandling.
- Andre aktiviteter, der kan medføre olieholdigt spildevand.

§ 4. Etablering, udskiftning eller flytning af olieudskillere eller dele deraf skal anmeldes til Thisted Kommune senest 4 uger før etablering. Olieudskillere må ikke etableres uden forudgående accept eller tilladelse fra Thisted Kommune.

§ 5. Nye olieudskillere skal etableres og dimensioneres efter gældende retningslinjer i DS/EN 858-2:2003: Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) – Del 2: Valg af nominel størrelse, installation, drift og vedligeholdelse eller Rørcenteranvisning 006: Olieudskilleranlæg – Vejl. i projektering, dimensionering, udførelse og drift.

§ 6. Olieudskillere skal etableres af en autoriseret kloakmester.

§ 7. Nye olieudskilleranlæg skal tæthedsprøves inden ibrugtagning. Tæthedsprøvningen må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Tæthedsprøvningen udføres på det samlede afløbssystem fra afløb til og med olieudskilleranlæg. Tæthedsprøvningen skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning med prøvningstid på minimum 1 time (Rørcenter-anvisning 006, kapitel 10). Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser, at olieudskilleranlægget er tæt.

Dokumentation for tæthedsprøvningen skal sendes til Thisted Kommune senest 14 dage efter tæthedsprøvningen er foretaget.

§ 8. Der skal etableres sandfang inden olieudskillere. Sandfanget kan også være integreret i olieudskilleren.

§ 9. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af det rensede olieholdige spildevand i en frit faldende stråle på afløbssiden af olieudskilleren, inden sammenblanding med andet spildevand og inden afledning til offentlig kloak, udledning eller nedsivning.

§ 10. Olieudskillere skal etableres med alarm for lagtykkelse og/eller lav væskestand samt flydelukke, hvis kommunen vurderer det nødvendigt.

Drift og vedligehold af olieudskilleranlæg

§ 11. Olieudskillere skal drives og vedligeholdes, så der tilbageholdes mest muligt olie.

§ 12. Afledningen af olie til olieudskillere skal begrænses mest muligt. Olieaffald eller spildte olieprodukter, som kan opsamles, må ikke hældes i afløb, selvom dette er koblet til en olieudskiller.

§ 13. Brugen af vaske- og rensemidler, der afledes til afløb, der er koblet til en olieudskiller, skal begrænses mest muligt.

§ 14. Vaske- og rensemidler skal opbevares, så der ikke ledes spild til afløb.

§ 15. Spildevand med rengøringsmidler baseret på organiske opløsningsmidler må ikke afledes til olieudskillere. Affedtning med disse midler skal derfor foregå på én af følgende måder:

- i lukkede genbrugssystemer som f.eks. rensebar
- ved opsamling af spildevandet og bortskaffelse til godkendt modtager af farligt affald uden brug af vand f.eks. ved aftørring.

§ 16. Eksisterende olieudskilleranlæg, der ikke er dimensioneret efter DS/EN 858-2 eller Rørcenteranvisning 006, kan bibeholdes i sin nuværende udformning, men kommunen kan kræve ændringer, herunder tilpasning af aktiviteter eller anlæg:

- ved ændringer eller udvidelser af aktiviteter, der påvirker afledningen til udskilleranlægget
- ved konstatering af eller begrundet mistanke om forurening

Tømning og inspektion af olieudskilleranlæg

§ 17. Olieudskillere skal være tilmeldt en tønningsordning. Tømningen skal udføres af en indsamler, der er godkendt til at køre med affald fra olieudskillere. Materiale fra sandfang og olieudskiller skal bortskaffes i overensstemmelse med Thisted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

§ 18. Enhver olieudskiller skal inspiceres og/eller tømmes efter behov, dog mindst én gang årligt. Herudover gælder følgende:

- Før tømning af olieudskiller skal evt. koalescensfiltre og lignende renses og inspiceres for defekter.
- Olieudskiller og sandfang skal tømmes efter behov. Inden hver tømning skal sandmængden i sandfanget og oliestanden i olieudskilleren måles og noteres.
- Olieudskilleren skal senest tømmes og bundsuges, når olieprodukter udgør 70% af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.
- Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50% af slamvolumen er fyldt op. Sandfang skal tømmes samtidig med olieudskilleren.
- Hvis lagtykkelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm, skal det fjernes.
- Umiddelbart efter hver tømning af olieudskilleren skal denne efterfyldes med rent vand, indtil der løber vand ud af afløbsledningen.
- Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages en inspektion af udskilleren for synlige fejl og mangler.
- Der skal foretages en funktionstest af alarmer mindst 1 gang årligt.

§ 19. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlæg eller alarm, skal disse udbedres inden fortsat brug. Medmindre der alene er tale om fejl på alarmer, skal Thisted Kommune straks underrettes om det konstaterede og **inden** tiltag til udbedringer iværksættes.

§ 20. Afregning for tømning, transport og behandling af affaldet fra olie- og benzinudskillere foregår direkte mellem affaldsproducent, transportør og affaldsbehandlingsanlægget.

§ 21. Bruger/en/ejeren af et olieudskilleranlæg skal kunne dokumentere bortskaffelsen af affaldet fra anlægget.

§ 22. Der skal føres driftsjournal over pejling, tømning og inspektion af olieudskillere. Driftsjournalen skal indeholde:

- tidspunkter for pejling, tømning og inspektion af sandfang og olieudskiller
- resultater af pejling og inspektion
- kvitteringer for tømning samt angivelse af mængde bortskaffet materiale

- type og årsforbrug af vaske- og rensedmidler, der afledes til olieudskilleren
- tidspunkter for rensning og udskiftning af koalescensfilter
- datoer og begrundelse for driftsforstyrrelser eller uheld
- eventuelle fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktionen af olieudskilleranlægget.

Driftsjournalen skal på forlangende forevises til tilsynsmyndighederne. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om de seneste 5 års drift.

§ 23. Det fulde ansvar for, at der ikke sker forurening fra olieudskilleranlæg, påhviler altid brugeren/ejeren.

Olieudskilleranlæg, der ikke er i drift

§ 24. Olieudskillere, der tages ud af drift, skal bundtømmes.

§ 25. Olieudskillere, der ikke er i drift, og som ikke regelmæssigt tømmes eller inspiceres, skal sløjfes.

Tilsyn

§ 26. Thisted Kommune fører tilsyn med forskriftens bestemmelser.

§ 27. Forskriftens regler er ikke til hinder for, at Thisted Kommune i konkrete situationer kan stille krav om yderligere forebyggende tiltag, end de der er nævnt i forskriften.

§ 28. Thisted Kommune kan ved begrundet mistanke om fejl og mangler eller forurening fra olieudskilleranlæg kræve, at brugeren/ejeren skal udtage en spildevandsprøve af det rensede spildevand i prøvetagningsbrønden. Spildevandet skal analyseres for indholdet af mineralsk olie og eventuelle andre parametre, der fastsættes af tilsynsmyndigheden. Prøven skal udtages som stikprøve, mens der er tilledning til olieudskilleren. Spildevandsprøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret analyselaboratorium. Omkostningerne til prøvetagning og analyse påhviler olieudskillerens bruger/ejer.

Dispensation og klage

§ 29. Thisted Kommune kan dispensere fra ovenstående bestemmelser, hvis det er miljøteknisk forsvarligt. Virksomheden skal skriftligt ansøge om dispensation til Thisted Kommunes miljøafdeling på miljo@thisted.dk.

§ 30. Thisted Kommunes afgørelser med hjemmel i denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 31. Afgørelser kan afprøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt inden for 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Ikrafttrædelse

Forskriften er vedtaget den 12. maj 2025 af Thisted Kommunes udvalg for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik.