

THISTED KIRKEGÅRDE  
Møllevej 69  
7700 Thisted



THISTED KOMMUNE

Sendt til Lea Jull Bagger Christensen  
[leder@thistedkirkegaard.dk](mailto:leder@thistedkirkegaard.dk)

Miljø, industri og landbrug

20. maj 2026

Sagsnr.: 09.40.00-P16-12-26  
Medarbejder: peroel

### **Afgørelse om at etablering af en nødgenerator på Vestre Kirkegårdsvej 4, 7700 Thisted, ikke er VVM-pligtig**

Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Denne VVM-screening er ikke en tilladelse og er alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

### **Begrundelse for afgørelsen**

VVM-screeningen ses i bilag A. Som det fremgår af screeningskemaet, vurderer Thisted Kommune, at der ikke er væsentlige miljøproblemer forbundet med projektet. Der er det nødvendige plangrundlag for at kunne gennemføre projektet. Arealet ligger i et område, der er udpeget til offentlige formål i kommuneplanen.

Projektet placeres cirka 5,7 km fra nærmeste Habitatområde nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø. Det er vurderet, at det ansøgte, ikke vil påvirke beskyttede naturtyper eller beskyttede arter, og at projektet ikke kræver en nærmere konsekvensvurdering.

### **Sagens oplysninger**

Thisted Kommune har den 16. april 2026 modtaget din ansøgning om etablering af en nødgenerator på Vestre Kirkegårdsvej 4, 7700 Thisted.

Projektet er omfattet af bilag 2, listepunkt 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) i miljøvurderingsloven.

De kriterier, der er anvendt ved vurdering af, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, fremgår af bilagene 5 og 6 i miljøvurderingsloven og af bilag A, VVM-screeningen.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, se miljøvurderingsloven.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

**Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse 17. juni 2026.**

Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på [Høringer, offentliggørelser og borgermøder](#).

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøvurderingslovens § 54). Det er for denne afgørelse **20. november 2026**.

### Har I spørgsmål?

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I velkommen til at kontakte mig på telefon +4599172137 eller e-mail [peroel@thisted.dk](mailto:peroel@thisted.dk).

### Orienteringsliste

Kopi af afgørelsen er sendt pr. mail til:

- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) og [thisted@dof.dk](mailto:thisted@dof.dk)
- Friluftsrådet, [thisted@friluftsraadet.dk](mailto:thisted@friluftsraadet.dk) og [lokalraad@friluftsraadet.dk](mailto:lokalraad@friluftsraadet.dk)

Med venlig hilsen

Per Klit Øllgaard

**Miljøsagsbehandler**


### Denne afgørelse er vedlagt:

Bilag A VVM-screeningsskema

## VVM-screening

VEJ nr. 9093 af 21/02/2024, **Bilag A**

### Screeningsskema

<b>VVM Myndighed</b>	Thisted Kommune
<b>Basis oplysninger</b>	<b>Tekst</b>
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Etablering af nødgenerator til opfyldelse af beredskabsplan for begravelsesmyndighed
Navn og adresse på bygherre	Thisted Sogns Menighedsråd, Vestergade 10, 7700 Thisted
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Thisted Kirkegårde, Møllevej 69, Lea Christensen, <a href="mailto:leder@thistedkirkegaard.dk">leder@thistedkirkegaard.dk</a> , 23 71 97 22
Projektets placering	Vestre Kirkegårdsvej 4-6, 7700 Thisted, 1208 Thisted Bygrunde
Projektet berører følgende kommuner	Thisted Kommune
Oversigtskort i målestok	 <p>Nødgeneratoren er markeret med en rød firkant</p>

Forholdet til VVM-reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt
Er anlægget opført på bilag 2 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?		X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. Bilag 2, listepunkt 3a) Industrianlæg til fremstilling af elek tricitet, damp og varmt vand
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Thisted Kommunes bemærkninger
<b>1. Anlæggets karakteristika:</b>					
1. Arealbehovet i ha:	x				Nødgeneratoren placeres i eksisterende bygning
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				x	
3. Det bebyggede areal i m <sup>2</sup> og bygningsmasse i m <sup>3</sup>	x				Nødgeneratoren placeres i eksisterende bygning
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	x				Nødgeneratoren placeres i eksisterende bygning
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	x				
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	x				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	x				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Generator med 40 liter diesel. Nødgenerator, intet fast forbrug, kun i krisesituation. Kan forbruge 8,4 kg diesel i timen.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x				
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				x	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:					Farligt affald: 5 liter spildolie
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				x	

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:					Nødgeneratoren skal kun anvendes i krisesituationer og de vejledende grænseværdier for støj overskrides derfor ikke under virksomhedens daglige normaldrift.
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				x	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				x	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				x	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				x	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				x	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				x	
<b>2. Anlæggets placering</b>					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				x	
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				x	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				x	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				x	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				x	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				x	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				x	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				x	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				x	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				x	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:				x	Nærmeste Natura 2000 habitatområde er ca. 5,7 km væk og påvirkes derfor ikke af nødgeneratoren.

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bologområder (støj/lys og luft):				X	
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	
<b>3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning</b>					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	
36. Er der andre kumulative forhold?				X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:	X				
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:	X				
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Irreversibel:				X	Nødgeneratoren skal kun anvendes i krisesituationer.
<b>Konklusion</b>					

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				x	Thisted Kommune vurderer at projektet ikke er miljøvurderingspligtigt.
--	--	--	--	---	--