

Næstrup Skyttecenter
Næstrupvej 32
7700 Thisted



THISTED KOMMUNE

Att.: Henrik Thomsen, mail@henrikbthomsen.dk, og Palle Holm,
Næstrup Skyttecenter, ph@byggesty.dk

Plan, Miljø og Industri

3. juli 2026
SagsID.: 09.08.26-P19-7-25
Medarbejder: marnor

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til sikkerhedsvold rundt om bueskydningsbane ved Næstrupvej 32, 7700 Thisted, matr. 12d og 6g Sjørring By, Sjørring

I forbindelse med, at der skal etableres en ny bueskydningsbane ved Næstrup Skyttecenter ønskes der etableret en sikkerhedsvold rundt om banen. Dette ønskes ved Næstrupvej 32, 7700 Thisted, på nuværende matr. 12d og 6g Sjørring By, Sjørring. Der foreligger fuldmagt fra nuværende ejer, indtil en matrikulær sag om jordbytte sikrer, at arealet overgår til Næstrup Skyttecenter. Der er den 19. december 2024 givet landzonetilladelse til projektet.

Afgørelse

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til en sikkerhedsvold rundt om den nye bueskydningsbane ved Næstrupvej 32, 7700 Thisted, matr. 12d og 6g Sjørring By, Sjørring, på de nedenfor givne vilkår.

Tilladelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning af kommunen ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 kan påklages til anden administrativ myndighed.

Denne tilladelse omfatter kun de miljømæssige forhold, og det forudsættes, at ansøger indhenter eventuel øvrige nødvendige tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Vilkår

1. Projektet skal udføres som beskrevet i forbindelse med landzonetilladelsen samt ud fra den indsendte situationsplan version 4 fra den 3. marts 2025 og yderligere oplysninger.
2. Hvis projektet afviger fra det ansøgte og situationsplanen, skal Thisted Kommune straks orienteres om dette.
3. Der må tilføjes 15.000 ton ren jord. Jordens indhold af forurenende stoffer må ikke overskride de til enhver tid gældende jordkvalitetskriterier fra Miljøstyrelsen. 50 % reglen må ikke anvendes.
4. Alt jord som ønskes tilført til projektet skal anmeldes i www.jordweb.dk forud for jordflytning.

5. Jord fra områdeklassificerede områder samt vejmatriler skal prøvetages og analyseres med en prøvfrekvens på 1 prøve pr. 120 tons. Jorden skal analyseres for "jordpakken" (kulbrinter, PAH'er og metallerne Cd, Cu, Cr, Ni, Pb og Zn).
6. Jord fra arealer som er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) skal prøvetages og analyseres med en prøvfrekvens på 1 prøve pr. 30 tons. Jorden skal analyseres for "jordpakken" (kulbrinter, PAH'er og metallerne Cd, Cu, Cr, Ni, Pb og Zn), samt eventuelle lokationsrelevante forureningsparametre. Analyseparametrene kan med fordel afklares med Thisted Kommune inden der udtages prøver.
7. Hvis der ønskes at modtage jord fra arealer, som er angivet som 'lokaliseret uafklarede', skal Thisted Kommune kontaktes med henblik på afklaring af krav til prøvetagning forud for jordflytningen.
8. Der må ikke modtages jord fra arealer, som er kortlagt på vidensniveau 2 (V2).
9. Jord fra arealer, som ikke er kortlagte eller områdeklassificerede eller som anvendes til offentlig vej, skal som udgangspunkt prøvetages med 1 prøve pr. 120 ton. Men hvis et areal udelukkende har været anvendt som naturareal eller mark, kan det i nogle tilfælde fritages for analyser på baggrund af en historisk redegørelse. Denne vurdering laves af Thisted Kommune. Dog skal det sikres ved syn og lugt at jorden ikke er forurennet.
10. Hvis der skal modtages jord fra andre transportører end Henrik Thomsen, skal der sammen med jordanmeldelsen sendes en skriftlig accept fra grundejer om, at de ønsker at modtage det konkrete parti jord.
11. Der må ikke modtages jord, som indeholder affald af nogen art, som fx træstubbe, bygningsaffald i form af beton-og teglstykker og asfaltstykker eller andet.
12. Hvis der konstateres enkelte brøkker i den tilførte jord, skal disse frasorteres og bortskaffes til godkendt modtager.
13. Efter volden er etableret skal der indsendes en færdigmelding af projektet. Færdigmeldingen skal indeholde en samlet opgørelse over tilførte jordmængder og fotodokumentation af det færdige projekt. Færdigmeldingen skal sendes til miljo@thisted.dk, senest 3 måneder efter endt arbejde.

Baggrund for tilladelsen

I forbindelse med etablering af en ny bueskydningsbane ved Næstrup Skyttecenter på et nuværende markareal, nuværende matr. 12d og 6g Sjørring By, Sjørring, vest for Næstrupvej 32, 7700 Thisted, skal der etableres en sikkerhedsvold. Sikkerhedsvolden skal ligge hele vejen rundt om banen med en åbning sydligst på den østlige side. Der vil blive plantet læbælte på volden hele vejen rundt. Se oversigt over projektområdet i Bilag 1.

Volden vil være 4 meter høj, 9 meter bred i bunden og 1 meter bred på toppen. Et tværsnit af voldens udformning kan ses i Bilag 2. Projektområdet ikke er terrænmæssigt plan, og da sikkerhedskravet for volden er 4 meter i forhold til selve bueskydningsbanen, vil højden af volden set udefra variere mellem 3,5 og 5 meter.

Banen er ca. 70 meter bred og 115 meter lang og volden omkring den vil være ca. 400 meter lang svarende til ca. 8000 m³ jord. Dette svarer til ca. 14.400 ton jord.

Anlægningen af volden forventes færdig i 2027.

Jorden vil komme fra forskellige jordprojekter og dermed flere forskellige jordpartier, hvor jorden vil blive dokumenteret ren ved analyser eller historik.

Miljøteknisk vurdering

Lokalisering

Matriklen ligger i landzone, og der er den 19. december 2024 givet landzonetilladelse til projektet.

Projektområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Der er ca. 850 meter til det nærmeste indvindingsområde.

Nærmeste beskyttede naturområde ligger 60-100 meter sydøst for projektområdet, hvor der er både mose, sø og overdrev. Der er desuden både eng og hede inden for 200 meters afstand fra projektet.

Nærmeste Natura2000 område er Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, som ligger omkring 1,7 km væk.

Lokaliseringen til jordvolden vurderes at være velegnet.

Miljøriskovurdering

Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på leve- eller ynglesteder for bilag IV-arter, samt at den økologiske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau. Thisted Kommune vurderer ligeledes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil forårsage en væsentlig påvirkning på naturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. Der er således ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.

Der stilles krav til, at den tilkørte jord skal være analyseret som værende ren. Derudover stilles der krav til, at der for hvert jordparti skal anmeldes jordflytning til Thisted Kommune på www.jordweb.dk. Dermed bliver hvert jordparti kontrolleret og anvist, inden det køres til projektet.

Det vurderes forventeligt, at jorden vil sætte sig omkring 10 % i løbet af det første år. Da sikkerhedsvolden skal have en sluthøjde på 4 meter, forventes volden at være højere det første år. Thisted Kommune vurderer, at dette ikke udgør en risiko, da jorden er ren.

Thisted Kommune vurderer, at når jordvolden ved Næstrupvej 32, 7700 Thisted etableres i henhold til vilkårene i denne tilladelse, vil det ikke påvirke jord, undergrund og grundvand i væsentligt omfang. Thisted Kommune vurderer derfor, at projektet er miljømæssig forsvarligt.

Gyldighed

Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelse.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på Thisted Kommunes hjemmeside, [Aktuelle høringer](#). Tilladelsen er offentliggjort den 3. juli 2026.

Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven. Ifølge lovens § 91, er det muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er:

- Ansøger
- Grundejer
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- Myndigheder
- Enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt

- visse landsdækkende og lokale organisationer (miljøbeskyttelseslovens kapitel 11)

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse den 1. august 2026.

Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på [Høringer, offentliggørelser og borgermøder](#).

Tilladelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne afgørelse **den 3. januar 2027**.

Orienteringsliste

Kopi af tilladelsen er sendt pr. mail til:

- Region Nordjylland, region@rn.dk
- Henrik Thomsen, mail@henrikbthomsen.dk
- Museum Thy, ark@museumthy.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk

Bilagsoversigt

Bilag 1: Oversigtskort over projektområdet

Bilag 2: Udformning af vold

Med venlig hilsen


Marie Steenberg Norre (marnor)
Miljøsagsbehandler

Bilag 1: Oversigtskort over projektområdet




Bilag 2: Udformning af vold

Sikkerhedsvolde



Principprofil af sikkerhedsvolde i 1/100



Anlæg i terræn, øverst mod nordøst,
nederst mod vest og nordvest i 1/200

Bueskydningsbanen ønskes anlagt på let skrånende terræn. Sikkerhedskravet for voldhøjden er vendt mod bueskydningsbanen 4,0 m. Da banen ønskes anlagt på let skrånende terræn ønskes arealet planeret. Herved bliver den udvendige højde af sikkerhedsvolden mod vest og nordvest indtil 1,0 m højere dvs. 5,0 m og mod nordøst ca. 1 m lavere dvs. 3,5 m.